Data 18/06/2025 **Rapporto di Prova 22514750/1** **LA FORNACE SSD ARL**

Spett.le
LA FORNACE SSD ARL
Sede Legale
VIA DELL' ARGINE, 6/B
56017 SAN GIULIANO TERME (PI)

1. Dati del campione

Denominazione: **ACQUA DOCCIA**
Codice campione: 22514750/1 *Ricevuto Il:* 05/06/2025
Matrice: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO *Aspetto:* LIQUIDO INCOLORE
Lotto: - *Temperatura:*

2. Dati del campionamento

Stabilimento: Sede Legale, VIA DELL' ARGINE, 6/B 56017 SAN GIULIANO TERME (PI)
Punto di prelievo: DOCCIA *Prelevato Il:* 05/06/2025 11:30
Campionato da: Committente *rif. Verbale accettazione:* CC25060501
Modalità: -

3. Dati amministrativi

Codice cliente: 862 *Commessa:* *Preventivo:* 202500009 *Ordine:* 202500009

4. Avvertenze e legende

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova è consentita solo previa autorizzazione scritta di ARCHA S.r.l.. I dati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove. Il campione è stato sottoposto alle prove come pervenuto al laboratorio, salvo diverse indicazioni. Se non già indicato nel Rapporto di Prova sono disponibili su richiesta i dati di incertezza di misura delle singole prove. Salvo diverse indicazioni, quando presenti: la “Denominazione”, il “Lotto”, le “Condizioni di processo”, i “Dati di campionamento” (se campionato dal Cliente), sono dati forniti dal Cliente e il Laboratorio ne declina la responsabilità.
Nel caso di prove su alimenti, cosmetici, carta e campioni ambientali delle aree di produzione e manipolazione alimenti il risultato è stato calcolato in accordo col paragrafo 11.2.7 della ISO 7218:2024 e l’incertezza, espressa come incertezza estesa, è stata stimata in accordo alla ISO 19036:2019 considerando i contributi dello scarto tipo di riproducibilità, dell’incertezza di matrice e dell’incertezza di distribuzione.
U = Incertezza estesa della prova espressa con la stessa unità di misura del risultato e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95 % o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95 %;; L = Limite di fiducia inferiore e superiore, con livello di probabilità del 95%. U.M. = Unità di Misura.
(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

5. Note sul campione

Nessuna

Laboratorio Analisi Alimenti riconosciuto dal Ministero della Salute (prot. 600.5/59.619/1773) e iscritto al n. 004 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi della LR 9 marzo 2006, n. 9 (decreto 1221 del 26.01.2023)

Rapporto di Prova firmato digitalmente
Dott. Agostino Bazzichi
Ordine dei Biologi Toscana-Umbria
N. ToU_A0939

6. Risultati analitici (data inizio prove: 05/06/2025 - data fine prove: 15/06/2025)

Parametro / Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza Linf	Incertezza Lsup
CONTA DI LEGIONELLA SPP. UNI EN ISO 11731:2017	UFC/L	< 50		
DI CUI, CONFERMATE MEDIANTE TIPIZZAZIONE SIEROLOGICA:		.		
CONTA DI LEGIONELLA PNEUMOPHILA SIEROTIPO 1 UNI EN ISO 11731:2017	UFC/L	< 50		
CONTA DI LEGIONELLA PNEUMOPHILA SIEROGRUPPO 2-14 UNI EN ISO 11731:2017	UFC/L	< 50		
CONTA DI LEGIONELLA SPP. UNI EN ISO 11731:2017	UFC/L	< 50		

Matrice decisionale applicata: Matrice A; Procedure 8, 9, 10; Terreno BCYE Agar e Terreno MWY Agar
Volume analizzato: 1 litro

Fine Rapporto di Prova